

熊本市立井芹中学校体育館

施工／1988(昭和63)年 2月 調査経年／16年 所在地／熊本県熊本市 環境／市街地域



■ 使用箇所および材料

使用箇所 …… 屋根
 使用量 …… 1,530m²
 種類・質別 …… A1100P-H24
 板厚 …… 0.8mm
 形状 …… 横ぶき
 塗料 …… ポリエステル系樹脂塗料 ダークブルー

■ 調査結果

遠くから見ると全体に均一であるが、汚れとチョーキングが入り混じって灰色がかかったブルーに見える。

● 評価

項目	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回
割れ、はがれ、ふくれ	—	—	—	◎	◎	◎	—
変退色	—	—	—	◎	○	○	—
光沢	—	—	—	○	○	○	—
白亜化	—	—	—	◎	○	○	—
腐食(加工部含む)	—	—	—	◎	○	○	—

● 施主のひとこと

昔、台風で一部の屋根が吹き飛び修繕したが、それ以外は問題がない。